

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA****Wszyscy uczestnicy postępowania**

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zaprojektowanie, dostawa, montaż instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej na potrzeby Sądu Rejonowego w Lubaczowie” znak: G-27-18/2023*

Zamawiający Sąd Okręgowy w Przemysław, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemysław udziela wyjaśnień na przedstawione przez oferentów pytania z dnia 06.11.2023 r.

**Pytanie nr 1.**

Prosimy o potwierdzenie czy montaż będzie realizowany na dachu budynku Sądu Rejonowego zlokalizowanego w Lubaczowie przy ul. Mickiewicza 24?

**Odpowiedz nr 1.**

Montaż paneli fotowoltaicznych, zgodnie z rozdziałem 2 ust 2 zaproszenia przewidziany jest na dachu budynku **Książ Wieczystych** Sądu Rejonowego w Lubaczowie.

**Pytanie nr 2.**

Czy obiekt na którym będzie realizowany montaż znajduje się w strefie konserwatora zabytków lub jest wpisany do rejestru zabytków?

**Odpowiedz nr 2.**

Obszar wraz z budynkiem Sądu Rejonowego w Lubaczowie podlega nadzorowi konserwatora zabytków. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków.

**Pytanie nr 3**

Prosimy o informację jakie jest poszycie dachowe budynku na którym będzie realizowany montaż instalacji PV, ponieważ w opisie przedmiotu zamówienia podana jest informacja odnośnie konstrukcji do blachodachówki, a w projekcie umowy podana jest informacja o konstrukcji balastowej.

**Odpowiedz nr 3.**

Budynek **Książ Wieczystych** Sądu Rejonowego w Lubaczowie posiada pokrycie dachu z blachodachówki. Przedmiotem niniejszego postępowania jest „Zaprojektowanie”, a w związku z tym to na Wykonawcy spoczywa obowiązek prawidłowego doboru konstrukcji pod panele fotowoltaiczne na istniejącym pokryciu dachowym. Zamawiający zwraca uwagę na zapisy rozdziału 2 ust. 2 lit c) „Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej przed terminem składania ofert”.

**Pytanie nr 4.**

Czy Zamawiający wymaga montażu optymalizatorów na każdym panelu, czy tylko na panelach, które byłyby w miejscu zacienionym?

**Odpowiedz nr 4.**

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr 1a niniejszego postępowania.