

ODPOWIEDZI NA PYTANIA**Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zaprojektowanie, dostawa, montaż instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej na potrzeby Sądu Rejonowego w Lubaczowie” znak: G-27-18/2023

Zamawiający Sąd Okręgowy w Przemysław, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemysław udziela wyjaśnień na przedstawione przez oferentów pytania z dnia 07.11.2023 r.

Pytanie nr 1.

Czy zamawiający wymaga projektu technicznego wykonawczego i powykonawczego oraz badania nośności dachu ?

Odpowiedz nr 1

Zamawiający wymaga opracowania ekspertyzy technicznej w zakresie badania nośności dachu budynku Książ Wieczystych w Lubaczowie z uwzględnieniem obciążenia wynikającego z przyjętych paneli fotowoltaicznych. W wyniku obliczeń należy tak dobrać panele fotowoltaiczne wraz z ich konstrukcją nośną, aby możliwy był ich montaż na dachu budynku Książ Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubaczowie z zachowaniem bezpieczeństwa konstrukcji budynku. Należy tak dobrać panele fotowoltaiczne aby uzyskać wymaganą moc. Zamawiający nie przewiduje montażu paneli fotowoltaicznych w innym miejscu niż dach budynku Książ Wieczystych. Prowadzone postępowanie obejmuje w szczególności zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej, w związku z tym – Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę w zakresie możliwości montażu paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Książ Wieczystych w Lubaczowie i ponosi pełną odpowiedzialność z tym związaną.

Zamawiający załącza zmieniony OPZ w zakresie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zamieszcza zmieniony wzór umowy.

Zamawiający zamieszcza zdjęcia budynku Książ Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubaczowie.

Zamawiający zamieszcza rzut poddasza budynku Książ Wieczystych Sądu Rejonowego w Lubaczowie.

W związku z pytaniami i odpowiedziami do niższego postępowania Zamawiający zmienia termin składania ofert. Rozdział VIII ust. 2 Zaproszenia do składania ofert otrzymuje następujące brzmienie:

„Ofertę zawierającą wymagane informacje należy złożyć w terminie - *do dnia 14.11.2023 roku do godziny 9⁰⁰.*”