

G-27-23/2023

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

Do prowadzonego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.1129 ze zm.) – z uwagi na wartość przedmiotu zamówienia, która nie przekracza kwoty 130.000 zł, wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Zamawiający:

Sąd Okręgowy w Przemyślu
37-700 Przemyśl
ul. Stanisława Konarskiego 6
NIP 795-23-48-286

1. Przedmiot zamówienia (opis):

Przedmiotem zamówienia jest remont, konserwacja oraz wymiana baterii dla poszczególnych UPS w zależności od jednostki tj:

Cześć 1:

Sąd Okręgowy w Przemyślu – Przegląd wymiana baterii:

Zasilacza UPS Riello (Aros) ST60 60kVA szt. 1 (96 baterii)

- wymiana baterii akumulatorów
 - demontaż istniejących akumulatorów,
 - montaż nowych akumulatorów,
 - oznaczenie poszczególnych akumulatorów
 - pomiar rezystancji wewnętrznej poszczególnych bloków bateryjnych,
 - rejestracja wymiany baterii (oprogramowanie serwisowe)
 - ustawienie parametrów pracy baterii (oprogramowanie serwisowe)
 - kalibracja parametrów ładowarki (oprogramowanie serwisowe)
 - żywotność instalowanych baterii deklarowana przez producenta nie może być krótsza jak 10 lat.

UPS EATON Evolution 1150 (1U 1000VA) szt. 1 – baterie zgodnie z zaleceniami producenta
UPS APC Smart – UPS 1500 (3U) szt. 2 – baterie zgodnie z zaleceniami producenta

Cześć 2:

Sąd Rejonowy w Przeworsku:

Przegląd/naprawa z wymianą baterii zasilacza UPS:

Riello (Aros) MST 20 - szt. 1 (80 sztuk x 7Ah)

- wymiana baterii akumulatorów
 - demontaż istniejących akumulatorów,
 - montaż nowych akumulatorów,
 - oznaczenie poszczególnych akumulatorów
 - pomiar rezystancji wewnętrznej poszczególnych bloków bateryjnych,

- rejestracja wymiany baterii (oprogramowanie serwisowe)
- ustawienie parametrów pracy baterii (oprogramowanie serwisowe)
- kalibracja parametrów ładowarki (oprogramowanie serwisowe)
- żywotność instalowanych baterii deklarowana przez producenta nie może być krótsza jak 10 lat.

Przeгляд/naprawa z wymianą baterii zasilacza UPS:

Riello (Aros) UPS SENTINEL XR 6000 szt. 1 (16 baterii x 7Ah)

- wymiana baterii akumulatorów
 - demontaż istniejących akumulatorów,
 - montaż nowych akumulatorów,
 - oznaczenie poszczególnych akumulatorów
 - pomiar rezystancji wewnętrznej poszczególnych bloków bateryjnych,
 - rejestracja wymiany baterii (oprogramowanie serwisowe)
 - ustawienie parametrów pracy baterii (oprogramowanie serwisowe)
 - kalibracja parametrów ładowarki (oprogramowanie serwisowe)
 - żywotność instalowanych baterii deklarowana przez producenta nie może być krótsza jak 5 lat.

Przeгляд/naprawa z wymianą baterii zasilacza UPS:

Riello (Aros) ST30 – szt. 1

- wymiana baterii akumulatorów
 - demontaż istniejących akumulatorów,
 - montaż nowych akumulatorów,
 - oznaczenie poszczególnych akumulatorów
 - pomiar rezystancji wewnętrznej poszczególnych bloków bateryjnych,
 - rejestracja wymiany baterii (oprogramowanie serwisowe)
 - ustawienie parametrów pracy baterii (oprogramowanie serwisowe)
 - kalibracja parametrów ładowarki (oprogramowanie serwisowe)
 - żywotność instalowanych baterii deklarowana przez producenta nie może być krótsza jak 10 lat.

UPS APC Smart – UPS 1500 (3U) szt. 1 – baterie zgodnie z zaleceniami producenta

Opis dla wszystkich części postępowania:

Sporządzenie raportów w formie „papierowej” zawierających: dane identyfikacyjne poszczególnych urządzeń, opis wykonanych czynności, wyniki dokonanych pomiarów (w tym pomiarów Rwe bloków bateryjnych), dane identyfikacyjne użytej do pomiarów aparatury kontrolno-pomiarowej, zalecenia dotyczące niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjno/naprawczych

Warunki gwarancji na poprawne działanie remontowanych UPS:

1. Wykonawca po otrzymaniu zgłoszenia o uszkodzeniu, podejmie kroki by możliwie szybko przywrócić prawidłowe działanie sprzętu w miejscu jego instalacji.
2. Rozpoczęcie naprawy nie później niż następnego dnia roboczego po zgłoszeniu.
3. Zakończenie naprawy nie później niż w ciągu 7 dni licząc od daty zgłoszenia awarii.
4. Pojemność zastosowanych akumulatorów musi być tożsama z aktualnie zainstalowanymi.
5. Gwarancja wykonawcy na dostarczone baterie 36 miesięcy.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w poszczególnych jednostkach celem weryfikacji istniejących akumulatorów ich ilości i stanu UPS przed przystąpieniem do postępowania.

2. Terminy:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 28.12.2023

3. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy (z udziałem Podwykonawców), którzy :

- 1) posiadają kompetencje i uprawnienia do wykonywania określonej działalności zawodowej, a także odpowiednie zdolności techniczne i zawodowe,
- 2) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia,
- 3) złożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, wraz z dokumentami, które to potwierdzają, tj.:
 - informacją z Krajowego Rejestru Karnego, oraz
 - odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

4. Kryteria oceny ofert:

- 1) cena –100 %

4.1. W kryterium „cena” Wykonawcy przyznane zostaną punkty - wg wzoru:

$$\text{cena oferty z najniższą ceną} / \text{cena oferty badanej} \times 100\% \times 100.$$

4.3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość punktów

Maksymalna ilość punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt.

5. Zasady ubiegania się o zamówienie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożyli w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie ofertę w niniejszym postępowaniu, poprawną pod względem merytorycznym i formalnym, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do IWZ.

6. Informacje o dokumentach, jakie należy załączyć do oferty:

- 1) wypełniony formularz ofertowy (wg załącznika nr 2 do IWZ),
- 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, wraz z dokumentami, które to potwierdzają, tj.:
 - odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
 - art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę.
- 3) w przypadku, gdy Wykonawca działa przez Pełnomocnika lub Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia i wyznaczają Pełnomocnika, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo upoważniające takiego Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy (lub Wykonawców).

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

- 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, w tym również w postaci dokumentu elektronicznego,
- 3) Oferta musi być sporządzona według wzoru – poprzez wypełnienie formularza ofertowego (załącznik nr 2 do IWZ) i podpisana przez Wykonawcę lub osobę przez niego umocowaną – podpisem własnoręcznym, a w przypadku dokumentu elektronicznego – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub profilem zaufanym.
- 4) Wszystkie dokumenty załączone do oferty winny być podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
- 5) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem oferty oraz jej złożeniem ponosi Wykonawca.
- 6) Ofertę – jeśli zostanie sporządzona w formie papierowej - należy złożyć w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz oznakowanej w sposób opisany poniżej:

„Sąd Okręgowy w Przemyślu, ul. Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl
Oferta na serwis UPS – SRPrzeworsk”

8. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty mogą być przesłane drogą pocztową na adres Sądu Okręgowego w Przemyślu, ul. Stanisława Konarskiego 6, 37-700 Przemyśl lub złożone osobiście na Biurze Podawczym Sądu, pokój nr 52, a te składane w formie elektronicznej, należy przysyłać na adres e-mail: przetargi@przemysl.so.gov.pl – do dnia 12 grudnia 2023 roku, do godziny 12.00. (Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia telefonicznie lub przez otrzymanie wiadomości zwrotnej o otrzymaniu oferty – złożenia oferty i jej otrzymania przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert tel. 166761356, 166761357).

Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone na podany na kopercie adres Wykonawcy.

9. Zamawiający informuje, że jeżeli w przedmiotowym postępowaniu wpłyną oferty, którym przyznanie zostanie taka sama ilość punktów, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli wpłyną oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty – do złożenia ofert dodatkowych, w terminie dodatkowym określonym przez Zamawiającego.

10. W przypadku, gdy wartość oferty najkorzystniejszej przekroczy wysokość środków, którymi Zamawiający dysponuje na sfinansowanie zamówienia, Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do unieważnienia postępowania lub rozpoczęcia negocjacji dotyczących ceny oferty z Wykonawcą, ograniczenia zakresu realizacji zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny lub realizacji wybranego zakresu.

12. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje pisemnie Wykonawców, którzy złożyli oferty.

13. Klauzula RODO – stanowi Załącznik nr 3 do IWZ